

Projekt

z dnia 21 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 400.000,00 zł

- *na zadaniu pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu”*

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6370 o kwotę 400.000,00 zł

- *na zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega”*

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Norbert Mastalerz

Uzasadnienie

Podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury sportowej MOSiR oraz infrastruktury użytkowanej przez kluby piłkarskie na terenie Miasta Tarnobrzega" w zakresie zadania Nr 1. „Remont pływalni krytej w Tarnobrzegu” została stwierdzona konieczność wymiany dwóch niecek jacuzzi, które znajdują się w hali basenowej. Po oględzinach na terenie budowy stwierdzono liczne wycieki wody, świadczące o nieszczelności betonowych obudów niecek. O nieszczelności niecek świadczą przede wszystkim trwałe ślady zamknięcia konstrukcji stropu (na poziomie poniżej hali basenowej) oraz ścian basenu. Wycieki wody z niecek mogą również stanowić zagrożenie dla instalacji elektrycznej jaka jest umieszczona pod nieckami doprowadzając do wystąpienia w niej zwarcia a w konsekwencji do powstania w skrajnych przypadkach pożaru instalacji. W zamontowanych nieckach basenowych występuje duża ilość połączeń różnych, niejednorodnych materiałów i elementów użytych do ich budowy, co z uwagi na okres użytkowania przedmiotowych urządzeń ok. 20 lat miało istotny wpływ na pojawienie się wycieku. W chwili obecnej wykonuje się uszczelnienia całej powierzchni basenu wraz z odtworzeniem wylewek i wykończeniem nawierzchni z płytek. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę zakres wykonywanych prac w ramach remontu pływalni, zasadnym jest dokonanie kompleksowej wymiany zużytych niecek jacuzzi na nowe urządzenia, ponieważ brak ich wymiany nie zapewni uszczelnienia całkowitej powierzchni basenu i jacuzzi. Dodatkowo w trakcie przystąpienia do robót polegających na oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnemu odkrytych prętów zbrojeniowych stropu stwierdzono brak części zbrojenia stropu z uwagi na jego całkowitą degradację. Wobec powyższego remontowany strop wymaga wykonania dodatkowej konstrukcji stalowej stanowiącej jego podporę. Planowany koszt wykonania przedmiotowego zakresu robót wynosi 400.000,00 zł brutto. Pomniejszona kwota w wysokości 400.000,00 zł brutto na zadaniu pn. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu" jest oszczędnością wynikającą z otrzymanego przez Miasto Tarnobrzeg dodatkowego dofinansowania na realizację ww. inwestycji.

Wobec powyższego dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 400.000,00 zł z Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe do Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe z przeznaczeniem na "Remont pływalni krytej w Tarnobrzegu".